

Haus A	Gefährdungen	
2.UG		Dosieranlage für Zentralsterilisation
1. UG		Glykol-Kühlanlage
1. UG		Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen
1. UG		Druckgasflaschenlager
1. UG		Dieseltank
1. UG bis 4. OG		Infektionsgefährdungen auf Stationen, in Funktionsbereichen und in den OP`s
5. OG		Hubschrauberlandefläche

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 1 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus B	Gefährdungen	
2. UG	 	<p>Hauptlager Küche – Desinfektionsmittel und Dosieranlage für Spülmaschinen</p>
1. UG	  	<p>U-Gang - Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten Apotheke - Laboratorien und Desinfektionsmittellager (außerdem Laborchemikalien)</p> <p>Apotheke - Zytostatikalabor</p> <p>Küche-Löschanlage Fritteuse (sauerstoffverdrängend)</p>
1. UG bis 6. OG		<p>Infektionsgefährdungen in den Laboratorien, auf Stationen, in Funktionsbereichen und in den OP`s</p>
1. UG		<p>Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen</p>
1. UG U-Gang		<p>Batterieladestationen im U-Gang und Küche</p>

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 2 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus B	Gefährdungen	
Küchen- innenhof		Druckgasflaschenlager
1. OG		Röntgenstrahlung Brustzentrum
1. OG		Laser im ZAO-OP
2. OG	  	ILHT - gentechnische S I – Labore ILHT - Lager Flüssigstickstoff ILHT - Bestrahlungsraum (Gefährdung durch radioaktive Strahlung im aktiven Betriebsfall) ILHT - Hämatologisches Labor
3. OG	 	Röntgen und Laser Bronchoskopie
4. OG		Laserstrahlung Endoskopie

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 3 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus C	Gefährdungen	
1. UG		PET-CT: radioaktive Strahlung
1. UG bis 3. OG		Infektionsgefährdungen auf Stationen, in Funktionsbereichen und in den OP`s
1. UG		Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen.
EG	  	<p>Warnung vor Röntgenstrahlung in der MKG- Ambulanz und ZIR</p> <p>Warnung vor Laserstrahlung in der MKG- Ambulanz</p> <p>Kernspin: magnetische Gefahren, Helium im ZIR</p>
1. OG		Laser in OP`s und Eingriffsräumen des Kopf-OP`s und der Augenambulanz
DG		Batterieraum/Techniktrakt

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 4 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus F	Gefährdungen	
1. UG		Lager Druckgasflaschen
1. UG		Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen.
EG		Radioaktive Strahlung in der Praxis Dr. Sattler
EG bis 3. OG		Infektionsgefährdungen auf Stationen, in Funktionsbereichen, den OPs und im Labor der Hautklinik
3. OG		Laserraum und Eingriffsräume mit Laseranwendungen in der Hautklinik
3. OG		Labor Hautklinik

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 5 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus G	Gefährdungen	
1. UG		Abklingkeller und Abklinganlage mit radioaktiver Strahlung
EG		Radioaktive Strahlung in der ST 02 und Afterloading

Haus H	Gefährdungen	
1. UG		Lager Reinigungsmittel
1. UG		Notstromaggregat und Dieseltank
1. UG		Lager Druckgasflaschen
1. UG		Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen.
EG bis 2. OG		Infektionsgefährdungen auf Stationen, in Funktionsbereichen und im OP

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 6 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus L	Gefährdungen	
1. UG		Verkehrswege für Flurförderzeuge in den Häusern A, B, C, D, F, H und in den U-Gängen.
1. UG bis 1. OG		Infektionsgefährdungen in den Kühlräumen im Keller, im Sektionsaal sowie den Laboren 1. OG
EG	  	<p>Ehem. Trafogebäude</p> <p>Abfallsammelstelle (Batterien, Atemkalk, Medikamente, Farben,) Außerdem Alkohol, Ethanol</p> <p>Kühlzelle/Sammelstelle für krankenhausspezifische Abfälle</p>
EG	  	<p>Gefahrstofflager – Abfallsammelstelle</p> <p>(brennbare Flüssigkeiten, Säuren, Laugen, giftige Altchemikalien)</p>
EG		Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 7 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus L	Gefährdungen	
EG	 	Außenlager Institut für Pathologie - Formaldehyd (4%), Xylol
1. OG		Labore: Xylol, Alkohole, Ethanol Laborchemikalien

Haus N	Gefährdungen	
EG		Kesselhaus - Wärmetauscher, Druckbehälter, Kessel, Gasversorgung
EG		Heizöltank – außenliegend Hof
1. OG		Acetylgas
1. OG	 	Mikrobiologisches Labor Histologisches Labor Lager Laborchemikalien

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 8 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021

Haus P	Gefährdungen	
1. UG bis EG		Kernspin – magnetische Gefahren, Helium
EG		Warnung vor Röntgenstrahlung, CT
1. OG		CO2 - Löschanlage für EDV-Serverräume (sauerstoffverdrängend)

Dateipfad:	X:\GBI\Arbeitssicherheit\Organisation\Fremdfirmen\Fremdfirmenkonzept 17052021\Gefährdungen im Klinikum.docx				
erstellt:	Morick, R. (MA ASi)	Version:	2.0	Seite:	Seite 9 von 9
		überarbeitet/geprüft:	Staude, F. (Ltg. ASi)	freigegeben:	Günther, H.-F. (GF)
Erstelldatum:	01.09.2020	Datum:	10.11.2021	Freigabedatum:	11.11.2021